



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ALAMBRES Y CABLES PARA USO ELÉCTRICO

Fabricado por **ARGOS ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.**, en la Avenida de la Luz No. 67,
Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.

Manufactured by **ARGOS ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.**, in the Avenida de la Luz No. 67,
Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capítulo 3, Artículo 20.2.1

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Capítulo 3, Artículo 20.2.1

Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Section 20.2.1

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR - CER335196
Certificate

Fecha de Aprobación: 2014-09-12 **Fecha Última Modificación:** 2016-10-21
Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** 2017-09-11
Renewal Date: Expiration Date:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ANSI Accredited Program
PRODUCT CERTIFICATION
Certification ID # 0677



ARGOS ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

Anexo Certificado
Certificate

Fecha de Aprobación:
Approval Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

CSR - CER335196

2014-09-12

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capítulo 3, Artículo 20.2.1

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:
Expiration Date:

2016-10-21

2017-09-11

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
ARCOS	Cable Uso Rudo ST-C	Cable Uso Rudo ST-C	20 AWG a 2 AWG	PVC 60 °C, 600V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable THHW-LS	Cable THHW-LS	14 AWG a 500 kCM	PVC LS 90 °C (ambiente seco), 75 °C (ambiente húmedo) 600 V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable Soldador (Porta electrodo)	Cable Soldador (Porta electrodo)	8 AWG a 250 kCM	ARGOFLEX 105 °C, 600V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cordón Flexible (Duplex) SPT	Cordón Flexible (Duplex) SPT	18 AWG a 10 AWG	PVC 60 °C, 300V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable plano Bomba	Cable plano Bomba	14 AWG a 500 kCM	75°C 1000V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cordón uso rudo SEO	Cordón uso rudo SEO	18 AWG a 2 AWG	90°C 600V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable Portaelectrodo Tipo I	Cable Portaelectrodo Tipo I	8 AWG a 250 kCM	60°C 600V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable Dúplex Polarizado	Cable Dúplex Polarizado	22 AWG a 18 AWG	60°C 300V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cordón Flexible	Cordón Flexible	18AWG a 8AWG	60°C 600V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	TC Cable Control Tipo C	TC Cable Control Tipo C	20 AWG a 8 AWG	PVC +PVC 75°C/90°C 600V cumple con el ensayo de charola vertical	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable de cobre Concéntrico	CABLE DE COBRE CONCENTRICO	22 AWG a 1000 kCM	Cobre electrolítico	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable Acumulador	Cable Acumulador	8 AWG a 250 kCM	PVC 60°C 600 V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable THWLS/THHWLS para (Tray Cable)	Cable THWLS/THHWLS	14 AWG a 1000 kCM	PVC + PVC 75°C / 90°C 600 V	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Cable THHN/THWN	Cable THHN/THWN	14 AWG a 500 kCM	600 V 90 °C VW-1	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.
ARCOS	Alambre THHN/THWN-2	Alambre THHN/THWN-2	14 AWG a 500 kCM	600 V 90 °C VW-1	Avenida de la Luz No.67, Parque Industrial la Luz, C.P. 54716, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México.